

Incêndio Urbano

Nos casos de incêndio e buscas informar o procedimento adotado da varredura da edificação ou área;

“ Ex.: Após a extinção do incêndio foi realizado buscas pelos cômodos da casa não encontrando nenhuma vítima, conforme fotos;

Colocar fotos panorâmicas dos ambientes demonstrando o pós-incêndio como um todo..



Hidrantes

Nos casos de abastecimento de água de VTR informar se não houve funcionamento de algum hidrante urbano;

Ex.: Ao realizar o abastecimento do ABT-200 verificou-se a falta de funcionamento do hidrante urbano da Av. Pedro Teixeira esquina com Rua 22, Setor Monte Castelo;



Sistemas de segurança contra incêndio e pânico da edificação

- Hidrante;
 - Pressão de mangueira;
 - Funcionamento da Bomba;
 - Acessórios na Caixa de Hidrante (mangueira, esguicho);
 - Escada de Emergência;
 - Porta corta fogo fechada;
 - Fumaça na caixa de escada;
 - Funcionamento de sistema de pressurização se for o caso;
- Chuveiro Automático;
- Extintores;
- Iluminação de Emergência;
- Alarme de Incêndio;
- Detecção de Alarme;
- Sinalização de Emergência;
- Registro de Recalque;

Porque a guarnição deve relatar isso no RAI?

Porque muitas informações se perdem pós-incêndio para uma possível perícia;

Exemplo de relato

“ Ex.: Ao chegar na edificação verificou-se as chamas nos fundos do galpão. O padrão de energia da rua X foi desligado. Foi realizado o arrombamento do portão de acesso lateral. O ABT-111 iniciou o combate pelo acesso da rua X. Não foram identificadas vítimas na edificação. Houve o desabamento da estrutura do telhado. Visualizamos que foi incendiado: um gerador; uma máquina de costura (Colocar apenas aquilo que perceber que houve dano). O proprietário (Sr. Fulano) foi orientado a realizar uma vistoria elétrica com profissional qualificado. Foi necessário realizar o isolamento do local conforme fotos/vídeo anexos. O sistema preventivo fixo da edificação não funcionou corretamente.

Revision #7

Created 4 September 2025 19:20:13 by brunoresende

Updated 14 November 2025 17:55:00 by Amanda Maria Sousa Silva